Daukšių gyvenvietė					
Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (pagal HN 24:2017)	Rezultatas, vid./metus	
				2017 m.	2018 m.
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,6	7,6
2.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis
3.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis
4.	Spalva	Mg/l	30	6,3	3,8
5.	Drumstumas	DV pagal formaziną	4	5,7	18,0
6.	Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	2500	574	585
7.	Amonis	mg/l	0,50	0,24	0,22
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	0	0	0
9.	Žarninės lazdelės	KSV/100 ml	0	0	0
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	0	0	0
11.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ ml	100	4	5
12.	Bendroji geležis	µS/cm	200	1424	1912
13.	Sulfatas	mg/l	250	18,37	28,75
14.	Chloridas	mg/l	250	5,44	8,16
15.	Nitratas	mg/l	50	<1,0	<1,0
16.	Nitritas	mg/l	0,5	<0,2	<0,2
17.	Natris	mg/l	200	8,68	8,56
18.	Permanganato skaičius	mgO/l	5	0,58	1,45
19.	Boras	mg/l	1	0,173	0,263
20.	Bromidas	mg/l	-	<0,2	<0,2
21.	Fluoridas	mg/l	1,5	0,18	0,15
22.	Cianido jonai	mg/l	0,05	<0,02	<0,02
23.	Benzenas	µg/l	1	-	<1,0
24.	Benz(a)pirenas	µg/l	0,01	-	<0,02
25.	ChDS	mgO/l	-	<4	<4
26.	C_{org}	mgO/l	-	<1,5	<1,5
27.	Bendras kietumas	mg-ekv/l	-	8,12	7,01
	Pesticidai:				
28.	Aldrinas	µg/l	0,03	-	<0,025
29.	Dieldrinas	µg/l	0,03	-	<0,025
30.	Heptachloras	µg/l	0,03	-	<0,030
31.	Heptachlor-ekso-epoksidas	µg/l	0,03	-	<0,03
32.	Heptachlor-endo-epoksidas	µg/l	0,03	-	<0,03
33.	Pesticidų suma	µg/l	0,5	-	<0,04
34.	Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	0,1	-	<0,03

	Halogeniniai angliavandeniliai:				
35.	1,2-dichloretenas	µg/l	3	-	<2,2
36.	Tertachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	-	<2,2
37.	Haloformų suma	µg/l	100	-	<2,3
	Metalai:				
38.	Aliuminis	µg/l	200	<10,0	<10,0
39.	Kadmis	µg/l	5	<0,3	-
40.	Chromas	µg/l	50	<5,0	-
41.	Varis	µg/l	2000	<10,0	-
42.	Nikelis	µg/l	20	<4,0	-
43.	Manganas	µg/l	50	17,5	17,7
44.	Švinas	µg/l	25	<3,0	-
45.	Arsenas	µg/l	10	<3,0	-
46.	Stibis	µg/l	5,0	<1,0	-
47.	Selenas	µg/l	10	<3,0	-
48.	Gyvsidabris	µg/l	1	<0,25	-
	Radiologiniai tyrimai:				
49.	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq/l	100	6,2±2,0	-
50.	Metinė efektinė dozė	mSv/metai	0,1	<0,1	-