Kalnelio gyvenvietė							
				Rezultatas, vid./metus			
Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (pagal HN 24:2017)	Kalnelio I vandenvietė		Kalnelio II vandenvietė	
				2017 m.	2018 m.	2017 m.	2018 m.
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,73	7,7	7,58	7,54
2.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis
3.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis
4.	Spalva	Mg/l	30	3,83	2,2	7,87	4,4
5.	Drumstumas	DV pagal formazi ną	4	6,7	14	41	66
6.	Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	2500	1225	1227	1113	1125
7.	Amonis	mg/l	0,50	0,24	0,24	0,40	0,43
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/1 00 ml	0	0	0	0	0
9.	Žarninės lazdelės	KSV/1 00 ml	0	0	0	0	0
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/1 00 ml	0	0	0	0	0
11.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ ml	100	2	<4	20	10
12.	Bendroji geležis	µS/cm	200	2095	2120	5580	7930
13.	Sulfatas	mg/l	250	550	904	434	662
14.	Chloridas	mg/l	250	32,8	30,4	19,02	37,68
15.	Nitratas	mg/l	50	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
16.	Nitritas	mg/l	0,5	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
17.	Natris	mg/l	200	31,33	14,47	25,42	30,27
18.	Permanganato skaičius	mgO/l	5	<0,5	1,95	1,45	0,58
19.	Boras	mg/l	1	0,218	0,285	0,217	0,285
20.	Bromidas	mg/l	-	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
21.	Fluoridas	mg/l	1,5	0,21	-	0,26	0,22
22.	Cianido jonai	mg/l	0,05	-	<0,02	<0,02	<0,02
23.	Benzenas	µg/l	1	-	<1,0	<2,0	-
24.	Benz(a)pirenas	µg/l	0,01	-	<0,02	<0,02	-
25.	ChDS	mgO/l	-	<4	5	<4	5
26.	C_{org}	mgO/l	-	<1,5	1,87	<1,5	1,87
27.	Bendras kietumas	mg-ekv/l	-	13,27	14,49	13,32	14,51
	Pesticidai:						
28.	Aldrinas	µg/l	0,03	-	<0,025	-	<0,025
29.	Dieldrinas	µg/l	0,03	-	<0,025	-	<0,025
30.	Heptachloras	µg/l	0,03	-	<0,030	-	<0,030
31.	Heptachlor-ekso-epoksidas	µg/l	0,03	-	<0,03	-	<0,03
32.	Heptachlor-endo-	µg/l	0,03	-	<0,03	-	<0,03

	epoksidas						
33.	Pesticidų suma	µg/l	0,5	-	<0,04	-	<0,04
34.	Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	0,1	-	<0,03	<0,03	-
	Halogeniniai angliavandeniliai:						
35.	1,2-dichloretenas	µg/l	3	-	<2,2	<2,2	-
36.	Tertachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	-	<2,2	<2,2	-
37.	Haloformų suma	µg/l	100	-	<2,3	<2,3	-
	Metalai:						
38.	Aliuminis	µg/l	200	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
39.	Kadmis	µg/l	5	<0,3	-	<0,3	-
40.	Chromas	µg/l	50	<5,0	-	<5,0	-
41.	Varis	µg/l	2000	14,3	-	<10,0	-
42.	Nikelis	µg/l	20	5,54	-	<4,0	-
43.	Manganas	µg/l	50	48,7	65,5	34,8	29,3
44.	Švinas	µg/l	25	<3,0	-	<3,0	-
45.	Arsenas	µg/l	10	<3,0	-	<3,0	-
46.	Stibis	µg/l	5,0	<1,0	-	<1,0	-
47.	Selenas	µg/l	10	<3,0	-	<3,0	-
48.	Gyvsidabris	µg/l	1	<0,25	-	<0,25	-
	Radiologiniai tyrimai:						
49.	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq/l	100	-	-	-	-
50.	Metinė efektinė dozė	mSv/metai	0,1	-	-	-	-