Satkūnų gyvenvietė					
Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (pagal HN 24:2017)	Rezultatas, vid./metus	
				2017 m.	2018 m.
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,74	7,62
2.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
4.	Spalva	Mg/l	30	2,26	2,8
5.	Drumstumas	DV pagal formaziną	4	8,4	10,6
6.	Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	2500	1069	1083
7.	Amonis	mg/l	0,50	0,30	0,32
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	0	0	0
9.	Žarninės lazdelės	KSV/100 ml	0	0	0
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	0	0	0
11.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ ml	100	4	9
12.	Bendroji geležis	µS/cm	200	1891	2168
13.	Sulfatas	mg/l	250	429	467
14.	Chloridas	mg/l	250	28,4	30,5
15.	Nitratas	mg/l	50	<1,0	<1,0
16.	Nitritas	mg/l	0,5	<0,2	<0,2
17.	Natris	mg/l	200	30,97	30,98
18.	Permanganato skaičius	mgO/l	5	1,16	0,87
19.	Boras	mg/l	1	0,191	0,207
20.	Bromidas	mg/l	-	<0,2	<0,2
21.	Fluoridas	mg/l	1,5	0,45	-
22.	Cianido jonai	mg/l	0,05	-	<0,02
23.	Benzenas	µg/l	1	<2,0	-
24.	Benz(a)pirenas	µg/l	0,01	<0,02	-
25.	ChDS	mgO/l	-	<4	<4
26.	C_{org}	mgO/l	-	<1,5	<1,5
27.	Bendras kietumas	mg-ekv/l	-	11,72	12,07
	Pesticidai:				
28.	Aldrinas	µg/l	0,03	<0,025	-
29.	Dieldrinas	µg/l	0,03	<0,025	-
30.	Heptachloras	µg/l	0,03	<0,030	-
31.	Heptachlor-ekso-epoksidas	µg/l	0,03	<0,03	-
32.	Heptachlor-endo-epoksidas	µg/l	0,03	<0,03	-
33.	Pesticidų suma	µg/l	0,5	<0,04	-
34.	Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	0,1	<0,03	-

	Halogeniniai angliavandeniliai:				
35.	1,2-dichloretenas	µg/l	3	-	<2,2
36.	Tertachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	-	<2,2
37.	Haloformų suma	µg/l	100	-	<2,3
	Metalai:				
38.	Aliuminis	µg/l	200	<10,0	<10,0
39.	Kadmis	µg/l	5	<0,3	-
40.	Chromas	µg/l	50	<5,0	-
41.	Varis	µg/l	2000	<10,0	-
42.	Nikelis	µg/l	20	<4,0	-
43.	Manganas	µg/l	50	35,5	64
44.	Švinas	µg/l	25	<3,0	-
45.	Arsenas	µg/l	10	<3,0	-
46.	Stibis	µg/l	5,0	<1,0	-
47.	Selenas	µg/l	10	<3,0	-
48.	Gyvsidabris	µg/l	1	<0,25	-
	Radiologiniai tyrimai:				
49.	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq/l	100	-	-
50.	Metinė efektinė dozė	mSv/metai	0,1	-	-