PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2020 M. BALANDŽIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (HN24:2017)	REZULTATAI										
				Daunoriškės	Mikolaičiūnai	Kalnelis	Buivydžiai	Lankaičiai	Satkūnai	Žvelgaičiai	Gaižaičiai	Stungiai	Maldeniai	Daukšiai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,5	7,4	7,6	7,4	7,7	7,6	7,2	7,5	7,5	7,6	7,6
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Pašalinis	Pašalinis	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Pašalinis	Pašalinis	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
4.	Spalva	mg/l	**30**	5	4	<2	2	<2	<2	12	9	6	<2	4
5.	Drumstumas	NTU	**4**	<0,4	69	15	80	10	2,0	4	0	7,7	<0,4	7,7
6.	Savitasis elektros laidis	µm/l	**2500**	627	2350	1149	1199	608	1006	896	575	614	1162	556
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	0,04	0,33	0,29	0,31	0,21	0,24	0,11	0,22	0,27	0,009	0,27
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
11.	Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	2	50	2	Neaptikta	Neaptikta	1	7	Neaptikta	Neaptikta	10	Neaptikta
12.	Bendroji geležis	µS/cm	**200**	<19	6340	1530	10410	1510	1040	636	162	1790	34	904
14.	Boras	mg/l	**1,0**	x	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x