PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2020 M. BIRŽELIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (HN24:2017)	REZULTATAI												
				Plikiškiai	Skaistgirys	Žagarė	Gataučiai	Stupurai	Jakiškiai	Linkaičiai	Rudiškiai	Jankūnai	Jurdaičiai	Kirnaičiai	Jauniūnai	Mikolaičiūnai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,3	7,3	7,4	7,4	7,3	7,4	7,4	7,4	7,5	7,3	7,4	7,6	x
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	x
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	x
4.	Spalva	mg/l	**30**	2	5	5	7	3	3	5	18	12	<2	2	4	x
5.	Drumstumas	NTU	**4**	15	<0,4	0,50	<0,4	2	6	3,10	<0,4	11	<0,4	10,0	1	x
6.	Savitasis elektros laidis	µm/l	**2500**	1146	680	649	860	923	1240	1137	778	704	1378	1433	662	x
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	0,29	<0,009	0,23	<0,009	<0,009	0,25	0,20	<0,009	2,21	<0,009	0,24	0,20	x
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	x
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	x
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	x
11.	Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	21 ± 6	89 ± 14	Neaptikta	1	10 ± 4	2	Neaptikta	7 ± 4	3 ± 2	x
12.	Bendroji geležis	µS/cm	**200**	1290	<19	92	30	118	703	397	52	1990	76	1710	462	x
14.	Boras	mg/l	**1,0**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,94