PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2020 M. RUGPJŪČIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (HN24:2017)	Buivydžiai	Skaistgirys	Žvelgaičiai	Gaižaičiai	Stungiai	Maldeniai	Daukšiai	Mikolaičiūnai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,4	7,3	7,2	7,3	7,5	7,5	7,4	x
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Pašalinis	x
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Pašalinis	x
4.	Spalva	mg/l	**30**	<2	5	14	11	6	<2	3	x
5.	Drumstumas	NTU	**4**	43	<0,40	4,0	<0,40	72	<0,40	49	x
6.	Savitasis elektros laidis	µm/l	**2500**	1391	625	934	634	672	1278	611	x
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	0,23	0,02	0,088	0,01	0,29	0,016	0,24	x
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	x
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	x
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	x
11.	Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	14 ± 5	Neaptikta	Neaptikta	4 ± 3	6 ± 3	Neaptikta	Neaptikta	x
12.	Bendroji geležis	µS/cm	**200**	6030	<19	626	41	9870	79	5350	x
14.	Boras	mg/l	**1,0**	x	x	x	x	x	x	x	1,00