PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2021 M. VASARIO MĖN.

El. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato vnt.	Leidžiama iki (HN24:2017)	REZULTATAI												
				Lankaičiai	Maldeniai	Rudiškiai	Skaistgirys	Mikolaičiūnai	Stungiai	Žagarė	Buivydžiai	Daukšiai	Gaižaičiai	Jakiškiai	Jauniūnai	Jankūnai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,4	7,3	7,5	7,4	X	7,5	7,4	7,5	7,6	7,3	7,4	7,5	7,5
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
4.	Spalva	mg/l	**30**	6	3	21	7	X	11	10	5	7	10	8	7	15
5.	Drumstumas	NTU	**4**	9,0	0,48	3	0,7	X	6,9	<0,40	57,0	9,0	0,8	14	2,3	9,9
6.	Savitasis elektros laidis	µm/l	**2500**	604	1198	868	604	X	610	600	1318	552	569	1172	602	639
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	0,17	<0,009	<0,009	<0,009	X	0,21	0,009	0,18	0,24	0,02	0,23	0,16	2,06
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
11.	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	Neaptikta	4,0±3,0	Neaptikta	9,0±3,0	X	Neaptikta	97±14	6,0±3,0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	5,0±3,0
12.	Bendroji geležis	µS/cm	**200**	1470	33	21	172	X	1230	<19	7280	1410	32	2690	425	2000
13.	Boras	mg/l	**1**	X	X	X	X	0,99	X	X	X	X	X	X	X	X