PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2021 M. RUGSĖJO MĖN.

l. r.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2017)	REZULTATAI							
				Buivydžiai	Daukšiai	Gaižaičiai	Jankūnai	Joniškio m. kolonėlė	Jurdaičiai	Skaistgirys	Stungiai
.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,4	7,5	7,3	7,7	7,6	7,7	7,3	7,5
.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Pašalinis	Pašalinis	Priimtinas	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Pašalinis	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Pašalinis
.	Spalva	mg/l	**30**	3	3	9	10	<2	<2	4	6
.	Drumstumas	NTU	**4**	42	23	1,2	9,3	0,48	1,1	<0,40	4,4
.	Savitasis elektros laidis	µg/l	**2500**	1470	625	673	726	1188	1268	646	701
.	Amonis	mg/l	**0,50**	0,18	<0,009	<0,009	1,04	<0,009	<0,009	<0,009	0,22
.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
).	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
l.	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	34±8	36±8	7,0±4,0	4,0±3,0	3,0±2,0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
2.	Bendroji geležis	µg/l	**200**	6010	2820	37	2120	<19	77	42	682
3.	Boras	mg/l	**1**	X	X	X	X	X	X	X	X

l. r.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2017)	REZULTATAI						
				Lankaičiai	Maldeniai	Žagarė	Plikiškiai	Pošupės	Rudiškiai	Mikolaičiūnai
.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,4	7,8	7,4	7,4	7,4	7,4	X
.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X
.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Pašalinis	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X
.	Spalva	mg/l	**30**	2	<2	7	2	<2	16	X
.	Drumstumas	NTU	**4**	7,4	<0,40	<0,40	7,5	4,4	1,1	X
.	Savitasis elektros laidis	µg/l	**2500**	683	1359	674	1218	1682	1120	X
.	Amonis	mg/l	**0,50**	0,15	<0,009	<0,009	0,042	0,10	<0,009	X
.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X
.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X
).	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X
l.	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	100±10	5,0±3,0	11±5	30±8	19±6	Neaptikta	X
2.	Bendroji geležis	µg/l	**200**	1330	<19	75	835	733	87	X
3.	Boras	mg/l	**1**	X	X	X	X	X	X	0,97