PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2021 M. SPALIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2017)	REZULTATAI								
				Lieporai	Kriukai	Mindaugiai	Kepaliai	Kalnelis	Saugėlaukis	Pošupės	Blauzdžiūnai	Mikolaičiūnai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,5	7,8	7,7	7,5	7,4	7,3	7,5	7,7	X
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X
4.	Spalva	mg/l	**30**	3	<2	<2	2	7	<2	<2	3	X
5.	Drumstumas	NTU	**4**	<0,40	0,60	<0,40	0,48	1,3	<0,40	<0,40	4,4	X
6.	Savitasis elektros laidis	µg/l	**2500**	1055	850	931	944	1103	1717	1657	922	X
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	0,45	0,22	<0,009	0,12	X
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0**	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	X
11.	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	**Be nebūdingų pokyčių**	Neaptikta	Neaptikta	4,0±3,0	5,0±3,0	Neaptikta	27±7	5,0±3,0	Neaptikta	X
12.	Bendroji geležis	µg/l	**200**	80	103	144	145	104	81	143	568	X
13.	Boras	mg/l	**1**	X	X	X	X	X	X	X	X	0,90