

**PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2022 M. LIEPOS MĖN.**

| Eil. Nr. | Analizės pavadinimas | Mato. Vnt. | Leidžiama iki (HN24: 2017) | REZULTATAI | | | | |
|----------|--|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | Skaistgirys | Mikolaičiūnai | Lankaičiai | Žagarė | Stungiai |
| 1. | Vandenilio jonų koncentracija, pH | - | 6,5-9,5 | 7,4 | X | 7,6 | 7,4 | 7,5 |
| 2. | Skonio slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | X | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas |
| 3. | Kvapo slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | X | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas |
| 4. | Spalva | mg/l | 30 | 5,0 | X | 3,0 | 9,0 | 8,0 |
| 5. | Drumstumas | NTU | 4 | <0,40 | X | 0,60 | 1,1 | <0,40 |
| 6. | Savitasis elektros laidis | µg/l | 2500 | 659 | X | 692 | 711 | 706 |
| 7. | Amonis | mg/l | 0,50 | 0,14 | X | 0,018 | 0,011 | <0,009 |
| 8. | Koliforminės bakterijos | KSV/100 ml | 0 | Neaptikta | X | Neaptikta | Neaptikta | Neaptikta |
| 9. | Žarninė lazdelė | KSV/100 ml | 0 | Neaptikta | X | Neaptikta | Neaptikta | Neaptikta |
| 10. | Žarniniai enterokokai | KSV/100 ml | 0 | Neaptikta | X | Neaptikta | Neaptikta | Neaptikta |
| 11. | Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C | KSV/ml | Be nebūdingų pokyčių | Neaptikta | X | 52 ± 10 | 30 ± 8 | 22 ± 7 |
| 12. | Bendroji geležis | µg/l | 200 | 130 | X | 115 | 100 | 50 |
| 13. | Boras | mg/l | 1 | X | 0,93 | X | X | X |

| Eil. Nr. | Analizės pavadinimas | Mato. Vnt. | Leidžiama iki (HN24: 2017) | REZULTATAI | | |
|----------|--|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Kalnelis | Jurdaičiai | Maldeniai |
| 1. | Vandenilio jonų koncentracija, pH | - | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 |
| 2. | Skonio slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas |
| 3. | Kvapo slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas |
| 4. | Spalva | mg/l | 30 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| 5. | Drumstumas | NTU | 4 | 1,8 | 1,7 | <0,40 |
| 6. | Savitasis elektros laidis | µg/l | 2500 | 1190 | 1476 | 1335 |
| 7. | Amonis | mg/l | 0,50 | <0,009 | 0,088 | 0,031 |
| 8. | Koliforminės bakterijos | KSV/100 ml | 0 | Neaptikta | Neaptikta | Neaptikta |
| 9. | Žarninė lazdelė | KSV/100 ml | 0 | Neaptikta | Neaptikta | Neaptikta |
| 10. | Žarniniai enterokokai | KSV/100 ml | 0 | Neaptikta | Neaptikta | Neaptikta |
| 11. | Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C | KSV/ml | Be nebūdingų pokyčių | 4,0 ± 3,0 | Neaptikta | 3,0 ± 2,0 |
| 12. | Bendroji geležis | µg/l | 200 | 87 | 199 | 74 |