2022 M. TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS DUOMENŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (pagal HN24: 2017)	Vandenvietės pavadinimas														
				Blauzdžiūnai	Daukšiai	Daunoriškės	Gaižaičiai	Gasčiūnai	Gataučiai	Jakiškiai	Jankūnai	Jauniūnai	Joniškis	Jurdaičiai	Kalnelis	Kepaliai	Kirnaičiai	Kriukai
1.	Išgauta požeminio vandens	m^3/metus	X	1168,1	4198,2	4675,0	6131,0	4917,1	11381,0	2359,3	1740,3	7006,2	324081,0	16356,0	4528,2	5901,4	1607,0	8695,0
2022 m. atliktų tyrimų suvestinė (rezultatai pateikti vid./ metus)																		
Indikatoriniai rodikliai ir parametrai:																		
2.	Aliuminis	µg/l	200	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
3.	Amonis	mg/l	0,5	0,115	0,010	0,190	0,012	<0,009	0,067	0,126	**1,04**	0,024	0,027	0,070	0,059	0,010	0,052	<0,009
4.	Chloridas	mg/l	250	6,28	8,5	5,63	3,46	5,94	5,74	10,45	3,73	7,33	26,59	14,17	7,76	20,59	7,69	17,56
5.	Spalva	mg/lPt	30	2,0	5,0	5,0	7,0	4,0	6,0	4,0	11	4,0	<2	4,0	5,0	3,0	3,0	2,0
6.	Savitasis elektros laidis	µS/cm	2500	1513	685	784	678	962	946	1311	747	748	1221	1449	1094	1009	1517	872
7.	Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	7,3	7,5	7,6	7,5	7,5	7,6	7,5	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,5	7,6
8.	Bendroji geležis	µg/l	200	**261**	114	97	86	125	85	**1279**	**635**	61	98	156	91	95	114	91
9.	Manganas	µg/l	50	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	9,57	<2,0	4,09	4,38	40,3	<2,0
10.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	**Pašalinis**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
11.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	**Pašalinis**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
12.	Permanganato skaičius	mg/lO_2	5	<0,5	0,77	1,69	2,67	2,04	2,35	1,41	2,35	1,73	<0,5	0,78	3,61	2,04	1,41	0,78
13.	Sulfatas	mg/l	250	**1007**	19,4	160,4	24,74	**266,2**	244,5	**587,7**	50,69	70,85	**524,5**	**681,4**	**368,4**	185,3	**799,5**	241,1
14.	Natris	mg/l	200	16,11	6,6	12,13	11,59	15,79	36,07	12,35	38,01	8,77	29,73	16,27	13,86	8,51	8,99	30,04
15.	Kolonijas sudarančių vienetai 22 ^{0}C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	14,5	14,3	1,0	15,8	34,8	3,5	40,8	Neaptikta	9,0	18,5	Neaptikta	5,3	44,8	41,3	Neaptikta
16.	Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
17.	Drumstumas	NTU	4	0,93	1,32	<0,40	1,6	<0,40	0,50	**11,0**	**5,3**	<0,40	<0,40	0,81	0,86	<0,40	0,67	<0,40
18.	Bendroji organinė anglis	mgO_2/l	-	1,282	1,129	1,121	1,25	1,729	2,00	1,166	1,29	1,545	1,29	0,383	1,264	2,1	1,193	0,983
19.	Bendras kietumas	Mg-ekv/l	-	20,37	5,81	7,98	6,66	9,70	8,58	15,11	6,40	6,99	12,37	15,33	11,72	10,01	18,78	7,99
20.	Parametrai:																	
20.1.	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq/l	100	X	X	X	X	X	X	X	2,4±0,6	2,1±0,6	1,9±0,6	X	X	X	X	X
20.2.	Metinė efektinė	mSv	0,10	X	X	X	X	X	X	X	<0,1	<0,1	<0,1	X	X	X	X	X
Mikrobiniai rodikliai:																		
21.	Žarninė lazdelė (E.coli)	Skaičius 100 ml vandens	0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
22.	Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Toksiniai (cheminiai) rodikliai:																		
23.	Stibis	µg/l	5,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
24.	Arsenas	µg/l	10	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
25.	Benzenas	µg/l	1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
26.	Benzo(a)pirenas	µg/l	0,010	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
27.	Boras	mg/l	1,0	0,815	0,121	0,408	0,141	0,292	0,237	0,361	0,147	0,552	0,263	0,738	0,216	0,178	0,353	0,186
28.	Bromidas	µg/l	10	<0,2	<0,2	<0,2	0,08	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
29.	Kadmis	µg/l	5,0	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
30.	Chromas	µg/l	50	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
31.	Varis	µg/l	2000	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
32.	Cianidai	mg/l	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (pagal HN24: 2017)	Rezultatai, vid./metus														
				Blauzdžiūnai	Daukšiai	Daunoriškės	Gaižaičiai	Gasčiūnai	Gataučiai	Jakiškiai	Jankūnai	Jauniūnai	Joniškis	Jurdaičiai	Kalnelis	Kepaliai	Kirnaičiai	Kriukai
33.	1,2dichloretenas	µg/l	3,0	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2
34.	Fluoridas	mg/l	1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,56	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
35.	Švinas	µg/l	10	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
36.	Gyvsidabris	µg/l	1,0	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
37.	Nikelis	µg/l	20	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
38.	Nitratas	mg/l	50	<1,0	1,43	6,42	3,23	<1,0	<1,0	<1,0	6,01	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
39.	Nitritas	mg/l	0,50	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
40.	Pesticidai:																	
40.1.	Aldrinas	µg/l	0,03	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
40.2.	Dieldrinas	µg/l	0,03	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
40.3.	Heptachloras	µg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
40.4.	Heptachloro epoksidas B	µg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
40.5.	Heptachloro epoksidas A	µg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
40.6.	Pesticidų suma	µg/l	0,5	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
41.	Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
42.	Selenas	µg/l	10	6,1	<3,0	9,6	<3,0	9,8	<3,0	4,8	3,7	9,3	7,8	6,9	<3,0	6,8	4,0	7,6
43.	Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2
44.	Haloformų suma	µg/l	100	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3

2022 M. TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS DUOMENŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (pagal HN24: 2017)	Vandenvietės pavadinimas														
				Lankaičiai	Lieporiai	Linkaičiai	Maldeniai	Mikolaičiūnai	Mindaugiai	Plikiškiai	Pošupės	Rudiškiai	Satkūnai	Saugėlaukis	Skaistgirys	Stungiai	Stupurai	Žagarė
1.	Išgauta požeminio vandens	m^3/metus	X	3499,1	2648,0	6979,4	3590,0	595,0	4497,0	5400,4	2037,9	7158,0	4864,7	1188,7	42612,0	9763,6	12502,0	32492,3
2022 m. atliktų tyrimų suvestinė (rezultatai pateikti vid./ metus)																		
Indikatoriniai rodikliai ir parametrai:																		
2.	Aliuminis	µg/l	200	<10,0	50,0	<10,0	68,3	31,0	14,6	86,2	73,8	45,4	<10,0	11,6	<10,0	<10,0	28,6	14,0
3.	Amonis	mg/l	0,5	0,024	0,14	0,112	0,017	0,36	0,018	0,117	0,012	0,068	0,020	0,009	0,043	0,011	0,010	0,020
4.	Chloridas	mg/l	250	7,57	4,2	8,66	40,36	36,32	14,45	8,21	23,75	4,51	27,5	22,96	3,63	12,23	5,75	6,1
5.	Spalva	mg/lPt	30	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	<2,0	3,0	3,0	7,0	2,0	<2,0	5,0	7,0	4,0	8,0
6.	Savitasis elektros laidis	µS/cm	2500	689	1052	1148	1337	**2758**	960	1204	1661	1225	1160	1712	665	700	916	697
7.	Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,7	7,4	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,5	7,6	7,5
8.	Bendroji geležis	µg/l	200	100	70	89	72	**5548**	133	72	90	77	72	88	91	100	67	71,5
9.	Manganas	µg/l	50	<2,0	<2,0	2,83	13,6	**56,4**	<2,0	<2,0	2,44	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	8,22
10.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	**Pašalinis**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
11.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	**Pašalinis**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
12.	Permanganato skaičius	mg/lO_2	5	1,41	2,67	1,73	<0,5	1,1	<0,5	1,41	<0,5	4,55	<0,5	1,1	2,67	2,04	1,1	2,98
13.	Sulfatas	mg/l	250	106,1	**366,2**	**455,6**	**680,4**	**2152**	225,8	**486**	**900,5**	190,2	**502,7**	**988,8**	18,04	26,18	**267,1**	18,88
14.	Natris	mg/l	200	7,25	28,79	11,64	30,5	33,98	22,01	14,57	29,85	30,02	29,01	22,93	6,84	9,09	13,82	11,58
15.	Kolonijas sudarančių vienetai 22 ^{0}C	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	65,5	4,0	13,8	8,0	10,3	71,8	Neaptikta	Neaptikta	36,8	12,3	26,8	Neaptikta	9,3	14,5	11,3
16.	Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
17.	Drumstumas	NTU	4	0,47	<0,40	<0,40	0,48	47,5	0,75	<0,40	<0,40	0,42	<0,40	<0,40	<0,40	0,86	<0,40	0,58
18.	Bendroji organinė anglis	mgO_2/l	-	1,166	1,9	0,471	0,731	1,256	0,45	1,14	0,458	4,836	0,608	1,391	2,089	2,213	1,616	2,164
19.	Bendras kietumas	Mg-ekv/l	-	7,21	10,66	13,58	14,40	36,30	6,29	13,89	19,35	7,54	11,34	19,51	6,91	7,14	10,26	7,00
20.	Parametrai:																	
20.1.	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq/l	100	X	X	X	X	X	X	2,1±0,5	X	X	X	X	2,3±0,6	X	X	3,3±0,6
20.2.	Metinė efektinė	mSv	0,10	X	X	X	X	X	X	<0,1	X	X	X	X	<0,1	X	X	<0,1
Mikrobiniai rodikliai:																		
21.	Žarninė lazdelė (E.coli)	Skaičius 100 ml vandens	0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
22.	Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Toksiniai (cheminiai) rodikliai:																		
23.	Stibis	µg/l	5,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
24.	Arsenas	µg/l	10	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
25.	Benzenas	µg/l	1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
26.	Benzo(a)pirenas	µg/l	0,010	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
27.	Boras	mg/l	1,0	0,294	0,253	0,381	0,155	0,949	0,206	0,208	0,459	0,157	0,186	0,479	0,096	0,113	0,255	0,131
28.	Bromidas	µg/l	10	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
29.	Kadmis	µg/l	5,0	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
30.	Chromas	µg/l	50	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
31.	Varis	µg/l	2000	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	380	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
32.	Cianidai	mg/l	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (pagal HN24: 2017)	Rezultatai, vid./metus														
				Lankaičiai	Lieporiai	Linkaičiai	Maldeniai	Mikolaičiūnai	Mindaugiai	Plikiškiai	Pošupės	Rudiškiai	Satkūnai	Saugėlaukis	Skaistgirys	Stungiai	Stupurai	Žagarė
33.	1,2dichloretenas	µg/l	3,0	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2
34.	Fluoridas	mg/l	1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
35.	Švinas	µg/l	10	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
36.	Gyvsidabris	µg/l	1,0	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
37.	Nikelis	µg/l	20	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	15,8	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	4,94	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
38.	Nitratas	mg/l	50	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
39.	Nitritas	mg/l	0,50	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
40.	Pesticidai:																	
40.1.	Aldrinas	µg/l	0,03	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
40.2.	Dieldrinas	µg/l	0,03	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
40.3.	Heptachloras	µg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
40.4.	Heptachloro epoksidas B	µg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
40.5.	Heptachloro epoksidas A	µg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
40.6.	Pesticidų suma	µg/l	0,5	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
41.	Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
42.	Selenas	µg/l	10	7,1	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
43.	Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2	<2,2
44.	Haloformų suma	µg/l	100	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3	<2,3