

PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2024 M. BALANDŽIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2023)	REZULTATAI					
				Blauzdžiūnai	Pošūpės	Saugelaukis	Kirmaičiai	Gasčiūnai	
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,10	7,22	7,14	7,21	7,33	
2.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	
3.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	
4.	Spalva	mg/l	30	<3	6	<3	<3	3	
5.	Drumstumas	NTU	4	0,20	0,39	0,25	0,78	0,3	
6.	Savitasis elektros laidis	µg/l	2500	1753	1669	1724	1542	968	
7.	Koliforminės bakterijos	KSV/10 0 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	
8.	Žarminė lazdelė	KSV/10 0 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	
9.	Žarminiai enterokokai	KSV/10 0 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	
10.	Kolonijas sudarncių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	Nėra nebūdingų pokyčių	8,0	11,0	25,0	7,0	11,0	
11.	Bendroji geležis	µg/l	200	<19	64	<19	<19	<19	