

**IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2024 M. BIRŽELIO MĖN.**

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI				
				Joniškio NVĮ	Skaistgirio NVĮ	Žagarės NVĮ	Stungių NVĮ	Rudikiškių NVĮ
1.	Temperatūra	°C	-	14,8	14,6	14,9	16,7	16,9
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,4	8,0	7,0	7,9	7,5
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _C)	mgO ₂ /l	-	<30	68	<30	<30	<30
4.	Permanganinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	6,7	14,0	7,4	9,8	13,0
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis -17; Skaistgirys, Žagarė - 12; kiti - 23	2,6	4,8	2,8	4,7	3,1
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	11,0	10,0	6,0	9,0	7,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	0,645	1,37	1,33	1,72	1,90
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,026	0,121	0,062	0,135	0,588
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	1,16	1,18	1,29	2,43	4,35
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai - 15; Skaistgirys, Žagarė - 20	5,11	5,11	5,16	7,61	9,42
11.	Chloridai	mg/l	-	99	103	106	92	135
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	1,69	0,85	1,68	1,44	1,31
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė - 2; Kriukai - 1	1,61	0,96	1,91	1,84	1,68