

**PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI**  
**2024 M. LIEPOS MĖN.**

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2023)	REZULTATAI		
				Daunoriškės	Linkaičiai	Daukšiai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	<b>6,5-9,5</b>	7,47	7,32	7,33
2.	Skonio slenkstis	-	<b>Priimtinas</b>	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	<b>Priimtinas</b>	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
4.	Spalva	mg/l	<b>30</b>	4	<3	5
5.	Drumstumas	NTU	<b>4</b>	0,30	0,19	0,17
6.	Savitasis elektros laidis	µg/l	<b>2500</b>	937	1358	672
7.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	<b>0/neaptikta</b>	<1,0	<1,0	<1,0
8.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	<b>0/neaptikta</b>	<1,0	<1,0	<1,0
9.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	<b>0/neaptikta</b>	<1,0	<1,0	<1,0
10.	Kolonijas sudarnčių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	<b>Nėra nebūdingų pokyčių</b>	8,0	4,0	7,0
11.	Bendroji geležis	µg/l	<b>200</b>	<19	24	33