

**IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2024 M. LAPKRIČIO MĖN.**

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI				
				Joniškio NVĮ	Mindaugių NVĮ	Satkūnų NVĮ	Kirmaičių NVĮ	Plikiškių NVĮ
1.	Temperatūra	°C	-	11,5	6,9	9,0	6,1	6,1
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,3	7,8	7,9	7,8	7,8
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	17	40	51	25	41
4.	Permanganinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	7,0	12,0	16,0	13,0	17,0
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis -17; Skaistgirys, Žagarė - 12; kiti - 23	2,5	4,7	10,0	3,7	7,9
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	12,0	13,0	17,0	9,0	9,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	1,13	14,5	16,6	2,11	20,2
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,013	0,021	0,136	0,028	0,054
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	2,03	4,55	3,22	1,19	3,70
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai - 15; Skaistgirys, Žagarė- 20	5,90	23,7	33,2	4,60	35,2
11.	Chloridai	mg/l	-	95	46	60	56	134
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	1,06	2,08	3,69	2,59	3,58
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė-2; Kriukai - 1	1,29	2,43	4,20	3,12	4,09