

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2025 M. BIRŽELIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI					
				Joniškio NVĮ	Mindaugių NVĮ	Satkūnų NVĮ	Kirmaičių NVĮ	Plikiškių NVĮ	Kriukų NVĮ
1.	Temperatūra	°C	-	15,1	16,0	17,3	20,0	23,0	14,7
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,5	7,6	7,6	7,9	8,0	6,5
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	32	32	25	34	40	19
4.	Pernagataninė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	5,0	8,6	2,6	8,8	10,0	4,3
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis -17; Skaistgirys, Žagarė - 12; kiti - 23	2,3	3,7	2,5	3,0	8,9	2,4
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	8,0	10,0	5,0	5,0	9,0	6,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	0,299	0,330	0,484	7,25	7,29	1,22
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,034	0,032	0,168	0,187	0,167	0,040
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	3,27	4,71	8,39	6,31	2,74	1,42
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai - 15; Skaistgirys, Žagarė- 20	9,13	5,07	13,3	20,7	13,2	6,72
11.	Chloridai	mg/l	-	138	89	78	74	74	99
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	0,861	2,35	0,715	1,50	1,09	0,312
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė -2; Kriukai - 1	0,942	2,81	1,08	1,87	1,33	0,365