

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2025 M. RUGPJŪČIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI				
				Joniškio NVĮ	Kirmaičių NVĮ	Žagarės NVĮ	Skaistgirio NVĮ	Stungių NVĮ
1.	Temperatūra	°C	-	15,0	14,8	15,9	16,2	14,6
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	6,8	8,0	7,2	7,0	7,9
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	17	26	39	32	22
4.	Permanganatinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	3,6	8,0	4,9	5,8	6,5
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis -17; Skaistgirys, Žagarė – 12; kiti –23	1,9	5,5	1,5	2,6	3,2
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	8,0	4,0	14,0	11,0	7,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	0,235	2,36	0,608	0,144	0,443
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,048	0,393	0,059	0,069	0,198
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	3,99	2,88	2,64	3,90	15,2
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai – 15; Skaistgirys, Žagarė- 20	6,34	15,7	5,28	6,83	18,0
11.	Chloridai	mg/l	-	145	58	149	117	62
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	0,366	1,31	0,799	0,507	1,67
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė -2; Kriukai - 1	0,479	1,58	1,27	0,656	1,92