

**PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2025 M. RUGPJŪČIO MĖN.**

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2023)	REZULTATAI										
				Linkačiai	Kalnelis	Joniškis	Daunoriškės	Gataučiai	Kriukai	Gasciūnai	Satkūnai	Žagarė	Jakiškiai	Skaistgirys
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,2	7,7	X	7,6	X	X	X	X	X	X	X
2.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X	Priimtinas	X	X	X	X	X	X	X
3.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	X	Priimtinas	X	X	X	X	X	X	X
4.	Spalva	mg/l	30	<3	19	X	19	X	X	X	X	X	X	X
5.	Drumstumas	NTU	4	0,96	8	X	45	X	X	X	X	X	X	X
6.	Savitasis elektros laidis	µg/l	2500	1197	1093	X	815	X	X	X	X	X	X	X
7.	Koliforminės bakterijos	KSV/10 0 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
8.	Žarinė lazdele	KSV/10 0 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
9.	Žariniai enterokokai	KSV/10 0 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
10.	Kolonijas sudarčių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	Nėra nebūdingų pokyčių	4,0	4,0	X	5,0	X	X	X	X	X	X	X
11.	Bendroji geležis	µg/l	200	<19	1890	X	1690	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]