

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2026 M. SAUSIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI			
				Joniškio NVĮ (prieš valymą)	Joniškio NVĮ (po valymo)	Sidabros upė (aukščiau)	Sidabros upė (žemiau)
1.	Temperatūra	⁰ C	-	5,7	4,6	2,1	2,7
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	6,99	6,91	6,65	6,71
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	475	17,2	19,5	14,9
4.	Permanganinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	106	15,8	10,2	2,50
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis - 17 ; Skaistgirys, Žagarė – 12 ; kiti – 23	230	5,98	1,78	0,910
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	300	7,70	10,0	<1,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	44,6	9,09	0,036	0,043
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,033	0,500	0,110	0,082
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	<0,014	2,70	8,60	8,60
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai – 15 ; Skaistgirys, Žagarė- 20	68,0	12,4	8,79	8,74
11.	Chloridai	mg/l	-	170	180	41	41
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	4,34	1,02	0,021	0,014
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė - 2 ; Kriukai - 1	5,72	1,82	0,068	0,038