

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2023)	REZULTATAI				
				Joniškio vandens bokštas	Joniškio miesto kolonėlė	M. Slančiausko progimnazija	Daunoriškės vandenvietė	Daunoriškės butas
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,9	7,6	7,7	7,6	7,5
2.	Skonio slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	priimtinas	priimtinas	priimtinas	priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas	priimtinas	priimtinas	priimtinas	priimtinas
4.	Spalva	mg/l	30	<3	<3	<3	<3	<3
5.	Drumstumas	NTU	4	0,21	0,28	0,21	0,54	0,60
6.	Savitasis elektros laidis	µg/l	2500	1088	1080	1075	699	665
7.	Amonis	mg/l	0,50	X	X	X	X	0,05
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
9.	Žarinė lazdelė	KSV/100 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
11.	Kolonijas sudarnčių vnt. skaičius 22 °C	KSV/ml	Nėra nebūdingų pokyčių	3,0	3,0	3,0	6,0	3,4x10 ¹
12.	Bendroji geležis	µg/l	200	10	31	12	X	X
13.	Boras	mg/l	1,5	X	X	X	X	X
14.	Nitritas	mg/l	0,5	X	X	X	X	X
15.	Nitratas	mg/l	50	X	X	X	X	X