Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2023)	REZULTATAI								
				Joniškio vandens bokštas	Joniškio miesto kolonėlė	M. Slančiausko progimnazija	Daukšiai	Gaižaičiai	Kalnelis	Lankaičiai	Maldenniai	Žagarė
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,8	7,6	7,6	7,4	7,5	7,2	7,4	7,3	7,5
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
4.	Spalva	mg/l	**30**	5	<3	<3	4	9	6	<3	<3	9
5.	Drumstumas	NTU	**4**	0,32	0,37	0,20	0,31	0,53	1,60	0,28	0,34	0,51
6.	Savitasis elektros laidis	µS/cm	**2500**	1157	1075	1140	564	610	991	612	1279	572
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	X	X	X	X	0,007	X	X	X	X
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0/neaptikta**	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0/neaptikta**	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0/neaptikta**	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
11.	Kolonijas sudarnčių vnt. skaičius 22 ^{0}C	KSV/ml	**Nėra nebūdingų pokyčių**	8,0	3,0	4,0	5,0	4,0	3,0	4,0	1,8*10	3,0
12.	Bendroji geležis	µg/l	**200**	16	13	29	24	55	195	30	17	78
13.	Boras	mg/l	**1,5**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	Nitritas	mg/l	0,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Nitratas	mg/l	**50**	X	X	X	X	X	X	X	X	X