Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (HN24: 2023)	REZULTATAI															
				Joniškio vandens bokštas	Joniškio miesto kolonėlė	M. Slančiausko progimnazija	Blauzdžiūnai	Gasčiūnai	Gataučiai	Jakiškiai	Jauniūnai	Kepaliai	Kirnaičiai	Kriukai	Linkaičiai	Pošupės	Saugėlaukis	Stungiai	Stupurai
1.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	**6,5-9,5**	7,9	7,4	7,5	7,1	7,2	7,2	7,4	7,4	7,2	7,2	7,4	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3
2.	Skonio slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
3.	Kvapo slenkstis	-	**Priimtinas**	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas	Priimtinas
4.	Spalva	mg/l	**30**	<3	<3	<3	<3	5	6	3	3	9	7	<3	3	4	<3,0	6	4
5.	Drumstumas	NTU	**4**	0,28	0,43	0,52	0,30	0,16	0,24	0,46	1,30	0,25	1,30	0,87	0,44	0,60	0,21	0,24	0,18
6.	Savitasis elektros laidis	µS/cm	**2500**	1058	1052	1137	1640	831	846	1242	596	842	1432	764	1061	1535	1435	631	878
7.	Amonis	mg/l	**0,50**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	**0/neaptikta**	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
9.	Žarninė lazdelė	KSV/100 ml	**0/neaptikta**	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
10.	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	**0/neaptikta**	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
11.	Kolonijas sudarnčių vnt. skaičius 22 ^{0}C	KSV/ml	**Nėra nebūdingų pokyčių**	<1,0	<1,0	4,0	4,0	3,0	6,0	$2,8*10^1$	3,0	$9,6*10^1$	$1,7*10^1$	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	<1,0
12.	Bendroji geležis	µg/l	**200**	25	60	42	15	10	26	21	147	10	155	56	30	71	11	14	35
13.	Boras	mg/l	**1,5**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	Nitritas	mg/l	0,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Nitratas	mg/l	**50**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X