

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2026 M. GEGUŽĖS MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI					
				Joniškio NVĮ	Sidabros upė (prieš valymus)	Sidabros upė (po valymų)	Rudiškių NVĮ	Satkūnų NVĮ	Skaistgirio NVĮ
1.	Temperatūra	°C	-	11,4	15,1	14,0	12,9	12,6	9,0
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,70	8,30	8,00	7,30	7,90	8,30
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	18,6	23,8	25,1	42,3	38,9	52,5
4.	Permanganinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	6,90	7,30	5,70	20,0	18,0	24,0
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis - 17 ; Skaistgirys, Žagarė – 12 ; kiti – 23	1,30	3,20	2,50	2,50	6,60	4,10
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	5,20	2,30	1,70	7,50	5,50	5,80
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	0,120	0,100	0,130	0,500	5,73	0,430
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,037	0,025	0,023	0,200	4,30	0,088
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	3,40	2,30	2,50	61,0	27,0	1,40
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai – 15 ; Skaistgirys, Žagarė- 20	4,43	3,30	3,52	61,9	37,7	5,60
11.	Chloridai	mg/l	-	160	41	79	79	88	140
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	0,830	0,009	0,570	4,73	4,57	0,140
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė - 2 ; Kriukai - 1	0,850	0,050	0,610	5,28	5,57	0,460