

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2026 M. LIEPOS MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI							
				Joniškio NVĮ	Sidabros upė (prieš valymus)	Sidabros upė (po valymų)	Kriukų NVĮ	Mindaugių NVĮ	Plikiškių NVĮ	Satkūnų NVĮ	Žagarės NVĮ
1.	Temperatūra	⁰ C	-	14,1	23,2	22,3	18,4	18,8	20,3	19,3	3,8
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,80	7,70	7,70	7,80	8,00	7,50	7,70	8,00
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	37,0	37,0	35,0	29,0	27,0	45,0	42,0	38,0
4.	Permanganatinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	5,00	9,00	7,60	9,90	7,90	15,0	6,80	8,80
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis - 17 ; Skaistgirys, Žagarė – 12 ; kiti – 23	1,80	2,40	2,50	2,00	1,00	6,50	2,60	2,70
6.	Skendinčios medžiagos	mg/l	-	7,0	5,0	3,0	7,0	7,0	5,0	8,0	8,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	0,732	0,742	0,467	0,845	1,81	8,71	1,47	0,618
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,044	0,024	0,049	0,420	0,180	0,086	0,758	0,045
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	4,72	0,757	0,870	1,13	9,18	1,08	0,353	5,96
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai – 15 ; Skaistgirys, Žagarė- 20	10,9	2,26	2,21	5,58	19,5	22,5	4,92	10,5
11.	Chloridai	mg/l	-	145	89	96	71	92	53	67	110
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	0,764	0,197	0,362	0,646	2,90	2,09	1,82	1,53
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė - 2 ; Kriukai - 1	0,918	0,252	0,439	0,820	3,48	2,61	2,44	1,95