

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMAI
2026 M. SAUSIO MĖN.

Eil. Nr.	Analizės pavadinimas	Mato. Vnt.	Leidžiama iki (Nuotekų tvarkymo reglamentas)	REZULTATAI		
				Joniškio NVĮ	Sidabros upė (prieš valymus)	Sidabros upė (po valymų)
1.	Temperatūra	⁰ C	-	10,6	2,1	2,7
2.	Vandenilio jonų koncentracija, pH	-	6,5-9,5	7,35	6,71	6,65
3.	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mgO ₂ /l	-	7,30	19,5	14,90
4.	Permanganatinė oksidacija (ChDS _{Mn})	mgO ₂ /l	-	6,68	10,2	2,50
5.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	Joniškis - 17 ; Skaistgirys, Žagarė – 12 ; kiti – 23	0,520	1,78	0,910
6.	Skandinčios medžiagos	mg/l	-	29	10,0	<1,0
7.	Amonio azotas	mgN/l	-	0,101	0,036	0,043
8.	Nitritų azotas	mgN/l	-	0,019	0,110	0,082
9.	Nitratų azotas	mgN/l	-	2,94	8,60	8,60
10.	Bendras azotas	mgN/l	Joniškis, Kriukai – 15 ; Skaistgirys, Žagarė- 20	3,28	8,79	8,74
11.	Chloridai	mg/l	-	160	41	41
12.	Fosfatų fosforas	mgP/l	-	0,032	0,021	0,014
13.	Bendras fosforas	mgP/l	Joniškis, Skaistgirys, Žagarė - 2 ; Kriukai - 1	0,041	0,068	0,038